

ПРЕДПИСАНИЕ № 1062
об устранении выявленных нарушений

18.12.2018

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 176",
150034, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гражданская, д. 5,
акта № 1276 от 11.12.2018г.**

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. п. 4.16. В игровой комнате и в туалетной группы № 4 «Морячок», в туалетной комнате группы № 1 «Утенок» имеются окна с трещинами на стеклах.

2. п. 5.1., п. 5.4. В спальнях групп № 3 и № 5 имеются трещины на стенах.

В спальне группы № 3 и в игровой группы № 2 присутствуют следы протечек на потолке.

3. п. 5.1., п. 5.2., п. 5.4. Отмечается отслоение краски на потолке в туалетных комнатах групп № 1, № 5. В туалетной комнате группы № 3 в зоне санитарных узлов потрескалась и отслоилась краска на потолке и на стенах.

В помещении прачечной нарушена целостность отделки стен (выпадение кафельных плиток), также отмечается отслоение краски на потолке.

4. п. 5.5. В помещениях группы № 3 (игровая, раздевальная) имеются дефекты линолеума, что не обеспечивает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5. п. 6.16.3. В туалетной комнате группы старшего возраста № 2 «Кораблик» отсутствует умывальная раковина для взрослых.

6. п. 7.1. Согласно протоколу измерения освещенности № 1572/ф от 03.12.2018г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» уровень искусственной освещенности в буфетных младшей, старшей, подготовительной групп, а также в раздевальных младшей и старшей групп ниже гигиенического норматива.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

1. Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в игровой комнате и в туалетной группы № 4 «Морячок», в туалетной комнате группы № 1 «Утенок».

2. Провести ремонт кровли и устранить следы протечек в помещении игровой группы № 2, в спальне группы № 3. Восстановить целостность отделки стен в спальнях групп № 3 и № 5.

3. Устранить дефекты внутренней отделки потолков в туалетных комнатах групп № 1, № 5; потолков и стен в туалетной комнате группы № 3, в помещении прачечной.

4. Заменить линолеум в помещениях игровой и раздевальной группы № 3.

5. Установить умывальную раковину для взрослых в туалетной комнате группы старшего возраста № 2 «Кораблик».

6. Довести до гигиенического норматива уровни искусственной освещенности в буфетных младшей, старшей, подготовительной групп; в раздевальных помещениях младшей и старшей группы.

Срок исполнения 18.12.2019г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 176"
ОГРН 1027600620651, ИНН 7603015970

Документы, подтверждающие выполнения предписания **предоставить в срок до « 20 » декабря 2019 года**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**Главный государственный
санитарный врач по
Ярославской области
(заместитель)**
М.П.



Звягин Александр Михайлович

Копию настоящего предписания получил:

« 19 » 12 2019 г.

Ф.И.О